

Exécution

Dernières modifications

Eaux usées	
Eaux usées grasses	
Eaux pluviales et claires / drainages	
Ventilations	
CCTBsa études en cours	

Canalisations sous radier par entreprise de maçonnerie

Informations
Niveau de référence / +/-0.00 = alt 387.85
Matériaux / PVC à emboîter Ø 110 125 160 200

Écoulements eaux usées / pente générale 2% ou selon indications sur plan
Écoulements eaux claires / pente générale 2% ou selon indications sur plan

Re-xxx / niveau sur la grille et/ou le regard.
Re-xxx / niveau au fil de l'eau (position à 6 heures)

L'utilisation des canalisations pendant la durée du chantier, devra être planifiée avec la direction des travaux afin de ne pas endommager et/ou obturer les conduites.

sortie canalisation dans entaille fondation = bord supérieur du manchon d'emboîtement -15cm sur sol brut.
sortie canalisation standard (sans orifice) = bord supérieur sur sol brut.

